



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Л. Пырерки, д. 14
тел.: 8(81853) 4-22-61, 4-20-79, 4-61-76; эл. адрес: mshnao@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 29
тел. 8(81853) 6-02-02, эл. адрес: ogrp-nao@mail.ru

адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30 (106)/3

входит в силу с даты вступления в силу, которая превышает срок исчисления: 1 - собственник, 2 - директор, 3 - должностное лицо

вручается: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Летский сад п. Нельмин-Нос"

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу Литвинова Дениса Александровича № 30 (106) от «24» августа 2021 года

в период с «02» сентября 2021 г. по «15» сентября 2021 г.

Главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу Мязгченко Светлана Андреевна

проведено: выездная плановая проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая Денисова Светлана Петровна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), инд. учетный знак в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Противопожарное расстояние от здания летского сада до склада нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящегося в котельной, обслуживаемой здание летского сада, менее расстояния, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону. (ТЬДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	ч. 6 ст. 70, таблица 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	13.06.2022	
2.	В организации отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности. (ТЬДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
3.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ТЬДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
4.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. (ТЬДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	п.10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
5.	Отсутствует информация изготовителя средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности эксплуатации пожарной сигнализации сверх срока службы. Отсутствует ежегодное проведение испытаний указанных средств. (ТЬДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	

6.	В организации не проведен внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых правил, норм, инструкций по пожарной безопасности. (ТБДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	п. 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938)	13.06.2022	
7.	Пожарный щит не укомплектован покрытием для изоляции очага возгорания размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной (ТБДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	п.412 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
8.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления АУПС установлены на стенах из горючих материалов. (ТБДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос ул. Победы 4)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) п. 13.14.6	13.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Денисова Светлана Павловна

(должность, фамилия, имя, отчество, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Главный специалист ОНД и ПР
ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу

Майор внутренней службы Мазычева Светлана Андреевна

(должность, фамилия, имя, отчество, должностного лица (лиц), руководящего группой инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

