

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРСНМ «15» сентября 2021 г.
 учетный № проверки 83210061000200547128



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Тырерки, д. 14

тел.: 8(81853) 4-22-61, 4-20-79, 4-61-76; эл. адрес: mchsaao@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 29

тел. 8(81853) 6-02-02, эл. адрес: ovrn-nao@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 31 (107)/3**

(целая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, порядковый номер документа, который является предметом предписания: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Ненецкого автономного округа "Детский сад п. Нельмин-Нос"

(указывается контрольный номер, а также наименование контролируемого (надзорного) мероприятия)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу Литвинова Дениса Александровича № 31 (107) от «24» августа 2021 года

в период с «02» сентября 2021 г. по «15» сентября 2021 г.

Главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу Мазченко Светлана Андреевна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), далее - должностное лицо (лиц), руководящая группа инспекторов)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая Денисова Светлана Петровна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Дата устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Противопожарное расстояние от здания детского сада до склада нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельной, обслуживаемой здание детского сада менее расстояния, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону: (ТБ/ДУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос, ул. Советская дом 7)	ч. 6 ст. 70, таблица 13 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	13.06.2022	
2.	В организации отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности. (ТБ/ДУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос, ул. Советская дом 7)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
3.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ТБ/ДУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос, ул. Советская дом 7)	п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
4.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных оповещателей, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. (ТБ/ДУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос, ул. Советская дом 7)	п.10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	
5.	Отсутствует информация готовности средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности эксплуатации пожарной сигнализации сверх срока службы. Отсутствует ежегодное проведение испытаний указанных	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	

6.	средств. (ТБДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос, ул. Советская дом 7)	п. 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938)	13.06.2022	
7.	Пожарный штт не укомплектован покрытием для изоляции очага возгорания размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной (ТБДОУ НАО "ДС п. Нельмин-Нос" п. Нельмин-Нос, ул. Советская дом 7)	п.412 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	13.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемыми лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Денисова Светлана Павловна

(должность, фамилия, имя, отчество, контрольный номер лица (представителя))

Главный специалист ОНД и ПР

ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу

Майор внутренней службы Мазченко Светлана Андреевна

(должность, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспектора

органа государственного пожарного надзора)

15.09.2021

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

