

Российская Федерация  
Ненецкий автономный округ  
**Государственное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
Ненецкого автономного округа  
«Детский сад  
п. Нельмин-Нос»**

п. Нельмин-Нос  
Ненецкий автономный округ, 166714  
тел./факс (81853)33-364  
e-mail: [detsad.n-nos@yandex.ru](mailto:detsad.n-nos@yandex.ru)

**Главное управление МЧС  
России по НАО**

От 09.06.2022 г. № 72

Отчет об исполнении предписаний и устранений нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 30 (106)/3, № 31 (107)/3, выявленных в ходе плановой выездной проверки.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (оных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Противопожарное расстояние от здания детского сад до склада нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельной, обслуживающей здание детского сада менее расстояния, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону. (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7, ул. Победы, д.4)	ч.6 ст.70, таблица13 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.06.2022	Выполнено, котельная перемещена на безопасное расстояние
2.	В организации отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной	п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской	13.06.2022	Выполнено, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ведется

	безопасности. (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7, ул. Победы, д.4)	Федерации»		
3.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7, ул. Победы, д.4)	п.60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.06.2022	Выполнено, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется
4.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7, ул. Победы, д.4)	п.10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.06.2022	Выполнено, фото прилагается
5.	Отсутствует информация изготовителя средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности эксплуатации пожарной сигнализации сверх срока службы. Отсутствует ежегодное проведение испытаний указанных средств. (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7, ул. Победы, д.4)	п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.06.2022	Выполнено, фото прилагается
6.	В организации не проведен внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых правил, норм, инструкций по пожарной безопасности. (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7,	п.26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. От 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008	13.06.2022	Выполнено, внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых правил, норм, инструкций по пожарной безопасности

	ул. Победы, д.4)	№ 10938		проведен
7.	Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Советская; дом 7, ул. Победы, д.4)	п.412 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.06.2022	Выполнен, фото прилагается
8.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления АУПС установлены на стенах из горючих материалов (ГБДОУ НАО «ДС п. Нельмин-Нос» п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д.4)	ч. 3 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) п.13.14.6	13.06.2022	Выполнен, фото прилагается

-  
 Заведующий ГБДОУ НАО  
 «Детский сад п. Нельмин-Нос»

С.П.Денисова